

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№Dz200900133

共 5 页 第 1 页

产品名称	测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器	型 号	SFJEX-07A		
申请单位	上海松江费加罗电子有限公司	商 标			
制 造 商	上海松江费加罗电子有限公司	检验类别	型式认可发证检验		
生产企业	上海松江费加罗电子有限公司	生产日期	2008 年 10 月		
抽 样 者	李海涛、韩文英	抽样地点	成品库		
抽样基数	30 只	抽样日期	2008 年 11 月 22 日		
样品数量	12 只	到样日期	2008 年 11 月 28 日		
检验依据	GB15322.1-2003	检验日期	自 2008 年 12 月 4 日 至 2009 年 1 月 6 日		
样品状态	完好				
检验项目	全项				
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB15322.1-2003《可燃气体探测器 第 1 部分：测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器》的要求，对上海松江费加罗电子有限公司生产的 SFJEX-07A 型测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器（室外使用型，试验气体为甲烷）样品进行了型式认可发证检验。 该送检样品满足 GB15322.1-2003《可燃气体探测器 第 1 部分：测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器》的技术要求，判定为合格。 以下空白。  （检验专用章） 签发日期：二〇〇九年一月十二日				
备 注					

批准：张德成

审核：邓华

编制：孙瑞慧