

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

N₀Dz200900133

共 5 页 第 3 页

产品描述:

SFJEX-07A 型测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器:

1. 为室外使用型可燃气体探测器;
2. 外壳材质: 金属;
3. 试验气体种类为甲烷;
4. 报警设定值为 6%LEL;
5. 供电方式: DC24V;
6. 配接上海松江费加罗电子有限公司申请的 SFJK-100 型、SFJK-101 型可燃气体报警控制器 (制造商为上海松江费加罗电子有限公司, 生产企业为杭州云安电器有限公司)、上海市松江电子仪器厂生产的 JBQ-1001-16 型、JBQ-1001-32 型、JBQ-1001-64 型、JBQ-1002-254 型可燃气体报警控制器进行试验。