



(2006) 国认监认字(001)号



(2006)量认(国)字(L0170)号



No. L0259

No 20061992

检 验 报 告

受检单位名称 澳大利亚 Vision Fire & Security Pty Ltd 公司

产品型号名称 VLC-505 型空气采样式感烟火灾探测报警器

检 验 类 别 型 式 检 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№20061992

共 4 页 第 1 页

产品名称	空气采样式感烟火灾探测报警器	型 号	VLC-505
受检单位	澳大利亚 Vision Fire & Security Pty Ltd 公司	商 标	
生产单位	澳大利亚 Vision Fire & Security Pty Ltd 公司	检验类别	型式检验
抽样地点	国家消防电子产品质量监督检验中心	抽样基数	10 台
抽 样 者	国家消防电子产品质量监督检验中心	抽样日期	2006 年 9 月 27 日
送 样 者	自送	到样日期	2006 年 9 月 27 日
样品数量	2 台	生产日期	
样品状态	完好	检验日期	自 2006 年 10 月 18 日 至 2006 年 11 月 2 日
检验依据	GB4717-2005、GB4715-2005		
检验项目	试验前检查、功能、泄漏电流、射频场感应的传导骚扰抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、电压暂降短时中断和电压变化抗扰度、恒定湿热（运行）、振动（正弦）（耐久）、火灾灵敏度试验		
检 验 结 论	我中心按中华人民共和国国家标准 GB4717-2005《火灾报警控制器》、GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》的有关条文要求，对澳大利亚 Vision Fire & Security Pty Ltd 公司生产的 VLC-505 型空气采样式感烟火灾探测报警器样品进行了型式检验。 该送检样品满足 GB4717-2005《火灾报警控制器》、GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》的有关技术要求，判定为合格。 以下空白。 （检验专用章） 签发日期：二〇〇六年十一月二十三日		
备 注			

批准：

宋保东

审核：

张华

编制：

林强

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No20061992

共 4 页 第 2 页

受检单位	澳大利亚 Vision Fire & Security Pty Ltd 公司		
通信地址	96 Ricketts Road, Mount Waverley, Australia, 3149		
法人代表	James Berry	邮政编码	VIC 3149
传 真	0061-3-9211-7201	联系电话	0061-3-9211-7202

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20061992

共 4 页 第 3 页

产品描述:

VLC-505 型空气采样式感烟火灾探测报警器:

1. 外壳材质为塑料。
2. 由探测报警部分、显示部分、电源部分组成。
3. 探测通道数量: 单地址点、1 个吸气管路。

空气采样式感烟火灾探测报警器检验结果汇总表

受检单位: 澳大利亚 Vision Fire & Security Pty Ltd 公司

№: 20061992

产品型号: VLC-505

共 4 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试 验 前 检 查	GB4717-2005 6.1.5、5.2.1 8.1、8.2	满足标准要求。	合 格	
2	功 能 试 验	6	功 能 正 常。	合 格	
3	泄 漏 电 流 试 验	6.13	泄漏电流值为 0.268mA。	合 格	
4	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	6.16	功 能 正 常。	合 格	
5	浪涌(冲击)抗扰度试验	6.19	功 能 正 常。	合 格	
6	电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验	6.21	功 能 正 常。	合 格	
7	恒定湿热(运行)试验	6.23	功 能 正 常。	合 格	
8	振动(正弦)(耐久)试验	6.26	功 能 正 常。	合 格	
9	火 灾 灵 敏 度 试 验	GB4715-2005 4.22	1#试样: 试验火 m(dB/m) y SH1 0.10 0.05 SH2 0.13 0.73 SH3 0.14 0.64 SH4 0.39 1.60	合 格	

以下空白。