



FT1810 火灾显示盘 使用说明书

概述

火灾显示盘在火灾探测系统中是用来显示及操作的部分，它具有以下功能：

事件显示

- 火警
- 故障

操作

- 查询信息
- 关闭蜂鸣器

火灾显示盘可与控制器同步显示与之相关联设备的文本信息。

特点

- 小巧的操作显示盘，用于 FC18 火灾探测系统中
- 超大背光液晶显示屏（192X64），可手动调节对比度
- 通过 CAN-Bus 与控制器通讯（独立编址）
- 外接 24 VDC 电源
- 每台控制器最多可连接 32 台火灾显示盘
- 外观优雅精致

功能

- 最多可显示 252 条火警/故障信息
- 事件显示与控制器一致
- 通过查询键可浏览所有显示信息
- 发生火灾/故障后，蜂鸣器可以手动关闭




图1 正视图

序号	名称	功能
1.	液晶显示	用于显示火警、故障等信息 当显示火警信息时， - “手”：表示手动火警； - “自”：表示自动火警
2.	火警指示灯	火警发生时亮，火警消失时灭
3.	<消音>键	消音
4.	<查询>键	向上/下滚动查询火警/故障信息
5.	锁	打开/锁定前面板
6.	电源指示灯	供电正常时亮，不供电时灭
7.	故障指示灯	故障发生时亮，故障消失或重启时灭
8.	消音指示灯	按下<消音>键时亮，事件消失或重启时灭
9.	<切换>键	用于火警/故障信息查询时进行切换
10.	<自检>键	检查液晶、指示灯、蜂鸣器是否正常工作




图2 PCB板正面图




图3 PCB板背面图

注：

- 1：用来调节 LCD 对比度（需拆下 PCB 板）。
- 2：复位键：按下并保持 5 秒才可对火灾显示盘进行复位。
- 3：跳线开关：当跳线端子位置如图所示时，电阻为 120 欧姆。

拨码开关

8 位拨码开关用于设定楼层显示器地址，1-5 位有效，代表 0-31 地址；6-8 位为空闲。

地址	拨码开关					常闭		
	1	2	3	4	5	6	7	8
0	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off
1	On	Off						
2	Off	On	Off	Off	Off	Off	Off	Off
3	On	On	Off	Off	Off	Off	Off	Off
4	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off	Off
5	On	Off	On	Off	Off	Off	Off	Off
⋮								
31	On	On	On	On	On	Off	Off	Off

安装




图 4 安装尺寸图(单位: mm)




图 5 接线图




图 6





图 7

安装过程:

1. 将回路线和外接电源线通过进线孔穿进火灾显示盘。
2. 在墙上平整表面标记出 3 个安装孔位置，钻孔，安装膨胀螺栓并拧入螺钉，不要拧紧（图 4）。
3. 将火灾显示盘通过腰形孔悬挂于螺钉上。
4. 将锁置于打开位置，打开前面板（图 6/7），将螺钉拧紧。
5. 按接线图将电线接到端子上（图 5）。CAN 总线末端设备需并联 120Ω 电阻（可通过 FT1810 内部跳线完成，如图 3）。
6. 盒上前面板。
7. 用钥匙锁住，取下钥匙，放于安全位置。

外形尺寸

单位: mm



性能参数

工作电压	24 VDC \pm 20% (19.2 ... 28.8 VDC)
工作电流 (静态)	30 mA
动作电流	110 mA
工作温度	-3 ... +42 °C
贮存温度	-20 ... +60 °C
相对湿度	\leq 95 % rel.
通讯协议	CAN
接线端子	1.0 ... 1.5 mm ²
颜色	白色, RAL 9010
防护等级	GB4208-93 IP30

订货信息

型号	物料号	部件号	名称	重量
FT1810			火灾显示盘	0.75 Kg

©北京西门子西伯乐斯电子有限公司版权 2008
内容如有改动将不提前通知。